

Материальная характеристика тепловых сетей (вид теплоносителя- вода)

по АО ЖКХ "Каликинское"

Участки	Диаметр тепл. Сетей, м	Длина тепл. Сетей ,м	Материальная характеристика тепловых сетей , м2
с. Кантаурово , протяженность сети в двухтрубном исполнении 3154 м			303,995
в том числе по участкам :	0,08	102	8,16
	0,1	124	12,4
	0,159	249	39,591
	0,057	1856	105,792
	0,076	295	22,42
	0,219	528	115,632
д. Каликино, протяженность сети в двухтрубном исполнении- 2335м			222,29
по участкам:	0,146	450	65,7
	0,133	200	26,6
	0,108	600	64,8
	0,05	400	20
	0,057	420	23,94
	0,15	15	2,25
	0,076	250	19
д. Попово, протяженность сети в двухтрубном исполнении, 520			41,336
в том числе по участкам :	0,076	399	30,324
	0,1	105	10,5
	0,032	16	0,512
п.Шпалозавод, протяженность сети в двухтрубном исполнении, 2056 м			168,407
в том числе по участкам :	0,159	220	34,98
	0,076	300	22,8
	0,057	711	40,527
	0,108	450	48,6
	0,1	55	5,5
	0,05	320	16
с. Кантаурово (больница), протяженность сети в двухтрубном исполнении, 75 м			5,7
в том числе по участкам :	0,076	75	5,7

Итого протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении по предприятию: 8140 м			741,728
---	--	--	---------

Директор АО ЖКХ "Каликинское"



Галанин Е.В.

Исполнитель: экономист Самсонова Г.Л. Тел. (883159)38144